

IK.271.4.2019.AK

Kobyłanka, dnia 10 maja 2019 r.

### Strona internetowa BIP

**Dotyczy:** „Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie 45a (działka geod. Nr 160)”.

### Odpowiedzi na pytania do SIWZ zmiana treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ i zmienia treść załączonych do dokumentacji przedmiarów robót..

#### Pytanie 1:

Odnosnie grubości blachy, prosimy o zmianę grubości blachy na grubość 0,55, ze względu na brak dostępności na rynku blachy 0,7. Nikt nie wykonuje takiej grubości blachodachówki. Jest 1 firma, która wykonuje blachę 0,75 mm, ale jest to sprzeczne z warunkami zamówień publicznych, gdyż nie może być tylko 1 producent. Ponadto koszt blachy przewyższa cenę blachy 0,55 dwukrotnie. Prosimy o ustosunkowanie się do zadanego pytania.

#### Odpowiedź:

Nieprawdą jest, że istnieje tylko jeden producent blachy dachówkowej o gr. 0,7 mm. Co najmniej kilku producentów blachy dachówkowej w swoich katalogach oferuje blachę dachówkową o gr.=0.7 mm. Inwestor jednak nie analizował rynku w tym zakresie i nie ma pewności, że czas realizacji zamówień blachy dachówkowej o gr.=0,70 mm, może być znacznie wydłużony.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz sugestie pytającego i społeczny aspekt tego przedsięwzięcia inwestor wyraża zgodę na zmianę grubości blachy dachówkowej z grubości 0,7 mm na grubość 0,55 mm.

**UWAGA: W związku z tym zmianie ulega zapis w pozycji 25 przedmiaru robót dotyczący opis w punkcie 2\* blacha dachówkowa gr. 0.7 mm pokryta poliestrem, na 2\* blacha dachówkowa gr. 0.55 mm pokryta poliestrem.**

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

**W załączeniu do niniejszych odpowiedzi publikuje się zmodyfikowany przedmiar robót uwzględniający odpowiedzi na pytanie.**

Zamawiający nie zmienia termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia **14 maja 2019 r. do godziny 14<sup>00</sup>** w siedzibie Gminy Kobylanki w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w Biurze Obsługi Interesanta. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia **14 maja 2019 r. o godzinie 14<sup>30</sup>** w pokoju nr 25 (sala konferencyjna) w Kobylance przy ulicy Szkolnej 12.

z up. Wójta  
  
*Irena Rybarczyk*  
.....Zastępca Wójta.....  
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Zaktualizowany przedmiar robót.
2. Przedmiar dotyczący tylko zmienionych pozycji.