



UWAGA:

1. BETON: C20/25
2. STAL: B500SP.
3. OTULENIE: min. 50mm.
4. Stopy fundamentowe, zbrojone siatkami #12 o oczku 10x10cm, górą i dołem,
5. BETONOWAŁE MARKĘ STALOWĄ SYSTEMOWĄ DO MOCOWANIA SŁUPA DREWNIANEGO.
6. STOSOWAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU GR. 10cm.
7. POSADOWIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM NOŚNYM.

Temat: Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej		Branża: KONSTRUKCJA	Skala: 1:100
Adres inwestycji: dz. geod. nr: 87, 95/9, 96, 97, 113, 116 119/1, 119/2, obr. Rekowo, gm. Kobylanka		Temat: RZUT FUNDAMENTÓW	
Autor projektur: mgr inż. Dawid Żmudziejewski		Upr. bud. ZAP/0010/POOK/13	Nr rys: 05.2018 3