

Kobyłanka, dnia 30 kwietnia 2015 r.

IK.271.1.2015.LS

**Strona internetowa BIP,
Tablica ogłoszeń UG Kobyłanka**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot „Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobyłanka, Morzyczyn i Reptowo”.

Odpowiedź na pytanie do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania:

1. Czy wykazanie przez oferenta należytego wykonania w ciągu ostatnich 5 lat zadań polegających na budowie kanalizacji zagrodowej, w tym przyłączy do budynków, rurociągów, studzienek kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł zostanie przez Zamawiającego uznane za spełnienie warunku „posiadania wiedzy i doświadczenia”?
2. Prosimy o precyzyjne określenie, gdzie ma nastąpić włączenie do istniejącej kanalizacji. SIWZ i załączniki określają to różnie – jako budowę kanalizacji zewnętrznej, czyli włączenie do istniejącej kanalizacji na zewnątrz budynku, w innym dokumencie (np. przekroje) należy włączyć się do kanalizacji wewnątrz budynku. Jest to b. istotne, ponieważ do właściwej wyceny prac oferent będzie musiał posiadać wiedzę gdzie wewnątrz budynku ma się włączyć i jakie prace w zw. z tym należy wykonać wewnątrz budynku.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Tak. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 1.2) SIWZ warunek dotyczący doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) mającą za główny przedmiot wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej lub budowę/ modernizację/ remont sieci kanalizacyjnej. Ze względu na charakter wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat zadań, polegających na budowie kanalizacji zagrodowej, w tym przyłączy do budynków, rurociągów, studzienek kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia potencjalnych wykonawców za spełniony pod warunkiem, że ww. zadania będą stanowiły swoim zakresem główny przedmiot na łączną kwotę min. 200.000,00 zł brutto.

Ad. 2. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej polegać ma na połączeniu „podłączenia” z instalacją wewnętrzną znajdującą się wewnątrz budynku (kończącą się na wysokości ściany zewnętrznej budynku) lub istniejącą instalacją zewnętrzną nadającą się do dalszego użytku (po odłączeniu zbiornika bezodpływowego, bez zmiany jej przebiegu). Zakres obejmujący instalację wewnętrzną nie jest objęty niniejszym zamówieniem i pozostaje w gestii mieszkańca.

Udzielona odpowiedź wiąże Wykonawców przy przygotowywaniu ofert.

WÓJT
Mirosław Przysiwek
