

Kobylanka, dnia 28.05.2010r

Adresat :
Otrzymują wykonawcy,
którzy zapoznali się z ogłoszeniem o
zamówieniu

zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.kobylanka.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” w miejscowości Kunowo, gmina Kobylanka”

Przetarg opublikowano w BZP z dnia 14.05.2010, pozycja 124567- 2010.

W związku ze złożonym zapytaniem w sprawie

W toku postępowania, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na zapytania cyt.:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zastosowania nawierzchnie sportowe typu sztuczna trawa posiadające wymagane parametry jednak bez konieczności stosowania elastycznej maty???

Odpowiedź na pyt. 1:

Należy zastosować włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuję, że w SIWZ następuje zmiana:

- z:

Sztuczna trawa:

Wysokość włókna min. 60 mm na podkładzie z maty elastycznej (typ maty , jej gr., oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniami laboratorium np. Labosport)


- na:

Sztuczna trawa:

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (typ maty , jej gr., oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniami laboratorium np. Labosport)

Informujemy również, że ogrodzenie boiska należy wykonać zgodnie z SIWZ z trzech stron działki, w linii istniejącego ogrodzenia.

WÓJT
Andrzej Kaszubski

A blue ink signature is written over a pink stamp. The stamp contains the text 'WÓJT' in a large, bold, sans-serif font, and 'Andrzej Kaszubski' in a smaller, italicized font below it. A horizontal dotted line is positioned between the two lines of text in the stamp.