

Adresat :
Otrzymują wykonawcy,
którzy zapoznali się z ogłoszeniem o
zamówieniu

zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.kobylanka.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kobylanka

Przetarg opublikowano w BZP z dnia 27.11.2009, pozycja 410530-2009.

W toku postępowania, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu,
Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na
zapytania cyt.:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem
robót a PT (podbudowa przepuszczalna) oraz rysunkiem nr 4. Z
załączonego przedmiaru wynika, że podbudowę pod boisko
wielofunkcyjne stanowi:

- 10cm warstwa piasku,
- 15cm kruszywa łamanego,
- 8cm górna warstwa klinująca,
- 4cm warstwa mialu kamiennego

Natomiast PT zakłada tylko 8cm warstwę z kruszywa łamanego na
10cm warstwie odsączającej. Jaką podbudowę należy wycenić?

Odpowiedź na pyt. 1:

Podbudowę boiska należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2: PT przewiduje wyposażenie boiska w bramki aluminiowe o
wymiarach 7,32m x 2,44m a przedmiar przewiduje bramki młodzieżowe
5m x 2m. Jakie bramki należy wycenić?

Odpowiedź na pyt. 2:

Należy wycenić bramki o wymiarach 5m x 2m.

Pytanie nr 3: Czy w wycenie należy przyjąć konstrukcje wysięgnika
kosza jako jednośłupową czy dwusłupową?

Odpowiedź na pyt. 3:

W wycenie należy przyjąć jednośłupową konstrukcję wysięgnika.

Pytanie nr 4: W SIWZ Inwestor podaje wymiary boiska 60m x 48m, a w przedmiarze 26m x 44m proszę zatem podać właściwe wymiary boiska jakie należy wykonać.

Odpowiedź na pyt. 4:

Całkowite wymiary boiska wielofunkcyjnego to 30m x 48m, zaś pole do gry wynosi 26m x 44m.

Pytanie nr 5: Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga do dokumentów składanych w języku obcym tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Odpowiedź na pyt. 5:

Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie i otrzymuje ona brzmienie: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

WÓJT
Andrzej Kuszutka

